

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
(Управление Роспотребнадзора по РХ)
г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 А, строение - 1, тел. 8(390 2) 22-26-81

г. Абакан
(место составления акта)

«28» марта 2018 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 106

По адресам: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 15 февраля 2018 № 106
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка: с целью выполнения утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок Управления на 2018 год (план доведен до сведения заинтересованных лиц через информационные ресурсы сети Интернет: размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия - <http://19.rospotrebnadzor.ru/>)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» (МБОУ ДО «Центр развития творчества»), юридический адрес: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7, адрес электронной почты: crtdu_20@mail.ru, ИНН 1903010570, ОГРН 1021900698192 от 01.10.2002
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа.00 мин.

«26» марта 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 10 час. 50 мин. Продолжительность 00 час. 20 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 02 часа 20 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по РХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Шишлонова Оксана Петровна ознакомлена 15.02.2018 в 14 час. 55 мин. (исх. № 1359 от 15.02.2018)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Деревягин Игорь Семенович. Привлеченные к участию в проверке эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» врач по общей гигиене Озерова Анастасия Евгеньевна, помощник врача по коммунальной гигиене Шмырина Галина Константиновна, лаборант Марканова Татьяна Николаевна. Экспертная организация: 1) Аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.510497 выдан 14.10.2016 Федеральной службой по аккредитации (бланк № 0007808); 2) Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710071 выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации (бланк № 0002553).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Шишлонова Оксана Петровна, заведующая хозяйством Чернякова Лариса Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ст. 11, п. 1 ст. 24, 25, 32, 28, 34- Федерального Закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с последующими изменениями:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41, зарегистрированы в Минюсте России 20.08.2014 N 33660:

раздел V, п. 5.6 - 02.03.2018 г. в период с 11 час. 10 мин. до 11 час. 40 мин. проведены измерения параметров искусственной освещенности в учебных кабинетах МБОУ ДО «Центр развития творчества» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7.

Согласно представленного протокола измерений параметров освещенности № СНЕ0000732 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1704-АБ-ЭЗ от 19.03.2018 г. измеренные параметры искусственной освещенности в кабинетах теоретических занятий: кабинет прикладного искусства «Ярославна» (2 стол), кабинете «Школа раннего развития «Буратино» (у доски), в кабинете № 2 Клуб «Радость» (3 стол) с учетом расширенной неопределенности, **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (норматив составляет 300-500 лк, фактически измерено 559 лк, 651 лк, 563 лк соответственно).

раздел V, п. 5.1 - 02.03.2018 г. в период с 10 час. 40 мин. до 11 час. 05 мин. проведены измерения параметров коэффициента пульсации освещенности в кабинетах МБОУ ДО «Центр развития творчества» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7.

Согласно представленного протокола измерений параметров коэффициента пульсации освещенности № СНЕ 0000733 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1707-АБ-ЭЗ от 19.03.2018 г. измеренный коэффициент пульсации в кабинете ИЗО (у доски; 2 ряд и 3 ряд (стол 2) с учетом расширенной неопределенности, составил от 14,4% до 17,3%, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.2, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (нормативное значение не более 10%).

п. 3.8., согласно которого «...Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком».

Фактически: 1 этаж - «Клуб «Радость» (кабинет № 1) - линолеум в заплатках, местами не заходит под плинтус, клуб «Радость» (кабинет № 2) – полы ДВП местами прогибается, краска стерлась, листы ДВП не прилегают друг к другу, щели между плинтусами и стеной, и полом, театр моды «Экстрим» - линолеум с зазорами, с нарушением целостности, плинтусов нет, обои местами рваные, кабинет вокала «Элегия» косяки на дверях распатаны, осыпается штукатурка, плинтуса местами отсутствуют, потолочный плинтус частично отсутствует, кабинет моделирования «Гармония» - потолок стены в трещинах, со следами затопления, плинтусов нет, между стеной и полом щели, линолеум местами рвется;

2 этаж: клуб «Доверие» - линолеум местами рваный, плинтуса местами отсутствуют, «Подium» театральное и декоративно-прикладное искусство – линолеум местами рвется, под плинтус не заходит, со щелями, Кабинет ИЗО – краска с потолка осыпается, стены грязные длительное время не красились, линолеум рваный местами, в заплатках, кабинет «Экстрим» - обои отстают от стены, местами рваные.

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в редакции Изменений и дополнений № 1, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2007 года №13, зарегист-

рировано в Минюсте Российской Федерации 30 октября 2001 года № 3000:

п. 2.7., согласно которого «Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели».

Фактически: Программа производственного контроля не выполняется, протоколы лабораторных исследований (замеры микроклимата 2 раз в год, освещенности 1 раз в год, исследование качества воды 1 раз в год) по производственному контролю за 2017г., 1 квартал 2018г. не представлены.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118 в редакции Изменения N 1, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2007 N 22 Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003 N 4673:

п. 7.1, приложение 2, таблица 1 - 02.03.2018 г. в период с 10 час. 20 мин. до 11 час. 05 мин. проведены измерения уровней ЭМИ мест с ПЭВМ на рабочих местах МБОУ ДО «Центр развития творчества» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7.

Согласно представленного протокола измерения уровней ЭМИ мест с ПЭВМ № СПЕ 0000735 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1692-АБ-ЭЗ от 19.03.2018 г. измеренная напряженность поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц на рабочем месте заместителя директора по УВР составила 53-159 В/м (нормативное значение напряженности электрического поля 25 В/м), что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и **п. 7.2.7., таблица 7.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно - эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».**

п. 6.4. - 02.03.2018 г. в период с 10 час. 20 мин. до 11 час. 05 мин. проведены измерения уровней освещенности мест с ПЭВМ МБОУ ДО «Центр развития творчества» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7.

Согласно представленного протокола измерения освещенности мест с ПЭВМ № СПЕ 0000735 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1692-АБ-ЭЗ от 19.03.2018 г., коэффициент пульсации на рабочем месте заместителя директора по УВР, с учетом расширенной неопределенности не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (норматив составляет не более 5%, фактически измерено 6,64%); **п. 6.3.** - освещенность поверхности экрана на рабочем месте заместителя директора по УВР, с учетом расширенной неопределенности не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (норматив составляет не более 300 лк, фактически измерено 526 лк, превышение в 1,7 раза).

- **СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»**, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144, в редакции от 31.03.2011, зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4755:

п. 2.9. – «Определение класса опасности отхода производится для каждой партии отходов, вывозимых за пределы предприятия, на котором они образовались.....».

Фактически: Не определены классы опасности отходов образующихся в организации.

п. 2.10 - «Установленный производителем (собственником) класс опасности отхода согласовывается с учреждением, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический контроль в соответствующей территории».

Фактически: при деятельности организации образуются отходы I класса опасности (лампы ртутьсодержащие (люминесцентные) утратившие потребительские свойства), IV класса опасности (отработанные картриджи печатающих устройств; клавиатуры, манипуляторы «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства), отходы V класса опасности (отходы бумаги и картона; отходы (мусор) от уборки территории и помещений и зрелищных мероприятий).

при этом классы опасности токсичных отходов не согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

Ответственность за выявленные нарушения несет юридическое лицо: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ст. 28 - Федерального Закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с последующими изменениями:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41, зарегистрированы в Минюсте России 20.08.2014 N 33660:

п. 2.4., согласно которого «На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров».

Фактически: отсутствует площадка с твердым покрытием для контейнеров.

п. 3.9., согласно которого «При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды».

Фактически: зал хореографии не оборудован раздевалками.

раздел VI, п. 6.2 - 02.03.2018 г. в период с 10 час. 20 мин. до 10 час. 35 мин. проведены измерения параметров микроклимата в кабинетах МБОУ ДО «Центр развития творчества» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7

Согласно представленного протокола измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № СНЕ 0000730 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1696-АБ-ЭЗ от 19.03.2018 г. измеренные параметры температуры воздуха в кабинета: Театр моды «Экстрим», Вокальный ансамбль «Элегия», Клуб «Радость» (1,2 кабинеты) с учетом расширенной неопределенности, включающие в себя погрешность измерений прибора, составили от 23,1 град. С до 23,8 град. С, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (нормативный показатель составляет 20-22 град.С); п. 6.3 – измеренная относительная влажность воздуха в кабинетах: ИЗО, студия прикладного искусства «Ярославна», школа раннего развития «Буратино», «Театр без границ», Театр моды «Экстрим», Вокальный ансамбль «Элегия», Клуб «Радость» (1, кабинеты), моделирование «Гармония», хореография, с учетом расширенной неопределенности, **не соответствует** нормативным требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (нормативный показатель 40-60%, фактически измерено от 19,9-25,3%).

п. 6.4., согласно которого «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека».

Фактически: отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в кабинетах

п. 10.5, согласно которого «Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря».

Фактически: на момент проверки 02.03.2018 г. уборочный инвентарь для туалета хранился совместно с остальным уборочным инвентарем.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо в соответствии с должностной инструкцией.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности данному юридическому лицу не требуется.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не является предметом проверки

- иных нарушений в области законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства: не выявлено.

В ходе проверки установлено:

По уровню санитарно - эпидемиологического благополучия Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» (МБОУ ДО «Центр развития творчества») относится ко второй группе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск - ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» объект МБОУ ДО «Центр развития творчества» относится к 4 классу опасности.

Основным видом деятельности учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно – спортивной, художественной, туристско – краеведческой, социально – педагогической).

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; • социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Согласно представленного устава утвержденного постановлением Постановлением Главы города Черногорск от 23.12.2015 № 4199 – П с изменениями и дополнениями от 01.02.2017 МБОУ ДО «Центр развития творчества» является по своей организационно-правовой форме – бюджетным учреждением; по типу учреждения – организация дополнительного образования.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является публично- правовое образование – муниципальное образование город Черногорск в лице Администрации г. Черногорска. Место нахождения Учредителя: 655162, Республика Хакасия, город Черногорск, ул. Советская, дом 66.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет городское управление образованием администрации города Черногорска.

Функции и полномочия Учредителя в сфере управления и распоряжения имуществом осуществляет Комитет по управлению имуществом города Черногорска.

На момент проверки представлены:

1. Санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов для осуществления образовательной деятельности учреждением 19.01.01.000.М.000073.04.12 от 10.04.2012 г.

2. Санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов для осуществления образовательной деятельности учреждением 19.01.01.000.М.000199.08.13 от 14.08.2013 г.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 23.03.2016, регистрационный № 2014.

Количество работающих всего 51 человек в т.ч. женщин 44 человека. Педагогический персонал - 30 сотрудников. В ходе проверки выполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2007 № 86 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 №10895) установлено, что все сотрудники являются гражданами Российской Федерации, мигранты к работе не привлекаются.

Представлены медицинские книжки, допуск к работе имеется у всех сотрудников.

На момент проверки 02.03.2018 установлено, что профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены у всех сотрудников, что **соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 11.1., согласно которого «Руководитель организации дополнительного образования, в том числе обеспечивает – своевременное прохождение всеми работниками периодических медицинских обследований, профессиональной гигиенической подготовки».

При проверке работы по профилактике туберкулёза в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» установлено, что в целях раннего выявления туберкулёза у взрослого населения установлено, что все сотрудники проходят профилактический медицинский осмотр на туберкулёз (флюорографическое обследование) при периодическом медицинском осмотре, что соответствует требованиям СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза». На момент проверки отметка о прохождении обследования имелась в личных медицинских книжках у сотрудников.

Информация о профилактических прививках у сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в соответствии с требованиями СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» представлена на всех сотрудников, что соответствует требованиям СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п. 5.6 и СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 11.1.

В рамках соблюдения требований по профилактике гриппа в МБОУ ДО «Центр развития творчества» администрацией проведена санитарно-разъяснительная работа среди сотрудников по мерам личной и общественной не специфической профилактики гриппа и ОРВИ посредством устных бесед, которая включает в себя сезонную профилактику, проводимая в пред. эпидемический период, с применением иммунокорректирующих препаратов курсами разной продолжительности (протокол общего собрания работников от 19.09.2017 № 1). В ходе проверки представлен приказ «О проведении вакцинации против гриппа», список работников учреждения в лечебное учреждение для проведения прививок против гриппа (из 51 сотрудников привито 50 человек – 98 %, мед отвод – 1 сотрудник).

На случай неблагоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ имеется запас: средств индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски).

МБОУ ДО «Центр развития творчества» осуществляет свою деятельность на праве оперативного управления в двух этажном отдельно стоящем здании по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чайковского, 7 (договор от 03.01.2001 с Комитетом по управлению имуществом г. Черногорск, дополнительные соглашения от 29.09.2018, 15.08.201115.04.2016), а также в помещениях для осуществления образовательной деятельности на объектах:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад "Теремок"
Республика Хакасия, г.Черногорск, просп.Космонавтов, д.25 А, литера А;
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад "Звездочка"
Республика Хакасия, г.Черногорск, просп.Космонавтов, 27 А, литера А;
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад "Гнездышко"
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская, 90 А, литера А.

4. МБОУ СОШ №1

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Горная, д.96, литера АА1;

5. Спортивно-оздоровительный комплекс "Нептун"

Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, дом 6А;

6. МБОУ "Средняя школа № 15"

Республика Хакасия, г.Черногорск, пос.Пригорск, д.1а, литера А;

7. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.30 лет Победы, д.93, литера А;

8. МБОУ "СОШ №16 имени Д.М.Карбышева"

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Мира, 1А, Литера А;

9. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20"

Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Калинина, №34, литера А.

Учреждение филиалов и представительств не имеет. Учреждение работает с 8.00 до 21.00 в режиме шестидневной рабочей недели, перерыв на обед с12.00-13.00. Семидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного учащегося.

Здание МБОУ ДО «Центр развития творчества» с учебными кабинетами и вспомогательными помещениями располагается в 2-х этажном здании, кирпичного исполнения, 1951 года постройки. В здании учреждения имеется 7 входов и выходов: вход со стороны ул. Чайковской (для учащихся и преподавателей), 6 запасных выходов на дворовую территорию.

Территория центра имеет ограждение со всех сторон, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 2.3. В ночное время территория школы освещается с 3х сторон, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 2.5. Деревья, затеняющие окна и снижающие естественное освещение на участке отсутствуют, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 2.3. Вход в здание доп. образования оборудован тамбуром, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.2.

Твердые бытовые (коммунальные) отходы собираются в контейнера с крышками, площадка с твердым основанием под контейнерами отсутствует, что **не соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 2.4., согласно которого «На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнера с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров».

Услуги по сбору и транспортированию твердых бытовых (коммунальных) отходов с объектов оказывает юридическое лицо ООО «Альтаир» по договору от 29.01.2018 г. (РХ, г. Черногорск, пр. Космонавтов, 44 Г). Услуги по сбору и транспортировке отработанных ртутьсодержащих ламп (люминесцентные лампы) оказывает юридическое лицо ООО «ЭКО-РТУТЬ» по договору № 101-17 от 25.12.2016 г. (РХ, г. Абакан, Советская, 75-204).

В ходе деятельности МБОУ ДО «Центр развития творчества» образуются отходы I класса опасности (лампы люминесцентные утратившие потребительские свойства), IV класса опасности (отработанные картриджи печатающих устройств; клавиатуры, манипуляторы «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства), отходы V класса опасности (отходы бумаги и картона; отходы (мусор) от уборки территории и помещений и зрелищных мероприятий).

Классы опасности токсичных отходов не согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия, что является нарушением п. п. 2.10 «СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

Водоснабжение – централизованное (холодное), от городского водопровода.

В центре развития творчества питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости. Установка с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости установлена на первом этаже, одноразовые питьевые стаканчики имеются. Замена емкости предусматривается по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. Обработка дозирующего устройства проводится изготовителем питьевой воды, расфасованной в емкости, 1 раз в три месяца, что соответствует п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Правила личной гигиены детьми соблюдаются – санузлы оборудованы умывальниками для мытья рук, горячее водоснабжение от водонагревателя, что **соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 4.3.,

согласно которого «При отсутствии в здании организации дополнительного образования горячего централизованного водоснабжения допускается установка водонагревающих устройств».

Канализование – канализационные стоки отводятся в городскую канализационную систему. В центре развития творчества оборудовано 3 туалета: на первом этаже оборудован туалет для мальчиков на 1 раковину, 1 унитаз, 1 писсуар; на втором этаже - для девочек на 1 раковину, 1 унитаз, 1 биде и один туалет для персонала. Здание, построенное в 1951 году эксплуатируется в соответствии с проектом в котором для деятельности юридического лица на подведомственных площадях здания предусмотрено только три туалета с подведением инженерных сетей только в местах их расположения. Согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 1.4 - «Ранее построенные здания организаций дополнительного образования, в части архитектурно-планировочных решений, эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены». Туалеты оборудованы педальными ведрами, туалетной бумагой, электрополотенцами, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.10.

Отопление - центральное, теплоноситель вода, под окнами установлены чугунные радиаторы, ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, что **не соответствует** СанПиН 2.4.4.3174-14, п. 6.4., согласно которого «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека».

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Оконные проемы выполнены пластиковыми стеклопакетами в следующих кабинетах: 1 этаж – кабинет хореографии, клуб «Радость» (2 кабинета), актовый зал; 2 этаж – швейное дело «Ярославна», детский клуб «Буратино». В остальных помещениях оконные проемы в деревянном исполнении, подоконники и переплеты окрашены в белый цвет, краска на окнах отшелушивается. Оконные проемы в теплое время года открываются, что позволяет проводить мытье окон 2 раза в год (весной и осенью), в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 10.3. В кабинетах для теоретических занятий естественное освещение левостороннее, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 5.4., согласно которого «Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней. Окна оборудованы жалюзи, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 5.3., согласно которого «Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов».

В кабинетах для теоретических занятий (клуб «Буратино») естественное освещение левостороннее, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 5.4., согласно которого «Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней»

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания (в коридорах). Со слов завхоза светильники очищаются 2 раза в год (перед началом учебного года и весной), что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 10.3., согласно которого «Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год». В кабинетах для теоретических занятий (клуб «Буратино») над доской установлен софит, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 5.7.

Вентиляция – Естественная, через оконные и дверные проемы, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 6.7., согласно которого «Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов, между сменами и в конце дня».

Внутренняя отделка: Санузлы: потолок – потолочная плитка «Армстронг», пол и стены кафельная плитка. Учебные кабинеты, кабинет хореографии, актовый зал: потолок покраска водоземлюльсионная; стены покраска водоземлюльсионная или обои; пол – линолеум, ДВП и коридор первого этажа – мраморная крошка, кафель. Со слов директора косметический ремонт проводится ежегодно (частично), в 2017г. проведен косметический ремонт 1 этажа: коридор, зал хореографии, актовый зал, 1 кабинет «Клуб Радость», «Гармония», вокал «Элегия»; 2 этаж: коридор - покраска потолков и стен и детский клуб «Буратино».

1 этаж - клуб «Радость» (кабинет № 1) - линолеум в заплатках, местами не заходит под плинтус, клуб «Радость» (кабинет № 2) – полы ДВП местами прогибается, краска стерлась, листы ДВП не прилегают друг к другу, щели между плинтусами и стеной, и полом, театр моды «Экстрим» - линолеум с зазорами, с нарушением целостности, плинтусов нет, обои местами рваные, кабинет вокала «Элегия» косяки на дверях расшатаны, осыпается штукатурка, плинтуса местами отсутствуют, по-

толочный плинтус частично отсутствует, кабинет поделок «Гармония» - потолок стены в трещинах, со следами затопления, плинтусов нет, между стеной и полом щели, линолеум местами рвется;

2 этаж: клуб «Доверие» - линолеум местами рваный, плинтуса местами отсутствуют, «Подиум» театральное и декоративно-прикладное искусство – линолеум местами рвется, под плинтус не заходит, со щелями, Кабинет ИЗО – краска с потолка осыпается, стены грязные длительное время не красились, линолеум рваный местами, в заплатках, кабинет «Экстрим» - обои отстают от стены, местами рваные, что **не соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.8., согласно которого «...Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком».

Набор помещений:

1 этаж:

- ✓ Актовый зал – 41,4 м.кв.
- ✓ Клуб «Радость» 49,3 м.кв, 45,6 м.кв.
- ✓ Методический кабинет – 44 м.кв.
- ✓ Зал хореографии - 50,2 м.кв.
- ✓ Швейное дело «Экстрим» - 44 м.кв.
- ✓ Кабинет вокала «Элегия» - 34,7 м.кв.
- ✓ Клуб «Гармония» - 38,4 м.кв.
- ✓ Швейное дело «Ярославна» - 34,3 м.кв. и 45,8 м.кв.

2 этаж:

- ✓ Детский клуб «Буратино» - 33,7 м.кв., 38,6 м.кв.
- ✓ Клуб «Доверие» – 45,1 м.кв.
- ✓ «Шашки, шахматы» - 47,5 м.кв.
- ✓ Компьютерный класс – 74,5 м.кв.
- ✓ Кабинет педагогов – 29,9 м.кв.
- ✓ «Подиум» театральное и декоративно-прикладное искусство – 44,7 м.кв.
- ✓ Кабинет ИЗО «Акварель» – 44,9 м.кв.
- ✓ Методический кабинет - 49,4 м.кв.
- ✓ Экскурсионный кабинет – 19,3 м.кв.
- ✓ Санузлы
- ✓ подсобное помещение
- ✓ коридор

Учебные кабинеты имеют прямоугольную конфигурацию. Все учебные кабинеты оснащены стандартной мебелью (2-х местными столами и стульями). Расстановка мебели в кабинете теоретических дисциплин проведена с соблюдением рекомендованных разрывов от окон, классной доски. Столы размещены в 2, 3 ряда. Мебель исправная, окрашена в рекомендованные цвета. Доски окрашены в зелёный цвет и оснащены дополнительным освещением.

Зал хореографии не оборудован раздевалками, что **не соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.9., согласно которого «При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды».

Расписание занятий/режим дня

Юридическое лицо обучает по дополнительному образованию 2300 детей в помещениях для осуществления образовательной деятельности на объектах образовательных учреждений г. Черногогорска и п. Пригорск, в т.ч. на базе учреждения 382 чел.:

Обучение учащихся на базе учреждения осуществляется не одномоментно (понедельник – 143 чел., вторник – 183 чел., среда – 230 чел., четверг – 244 чел., пятница – 138).

Занятия в центре развития творчества проводятся по группам. Наполняемость группы по 8 – 17 человек, большие группы делятся на подгруппы. Согласно представленному режиму занятий МБОУ ДО «Центр развития творчества» занятия начинаются в 9.00 час. и заканчиваются в 20.00 час., что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 8.3.

Кратность занятий в неделю различной направленности и их продолжительность соответствуют СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 8.2., приложение № 3

Продолжительность занятий не более 45 мин, детский клуб «Буратино» - не более 30 мин., перерывы между занятиями составляют 15 мин., что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 8.5. Занятия проводятся в одну смену. Число занятий в неделю не более 3. Занятия по вокалу проводятся групповые и индивидуально.

Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день.

Выделена гардеробная, оборудованная крючками.

Для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств выделено подсобное помещение. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, из дезинфицирующих средств имеется «Ника Хлор», % содержание не указано. Уборочный инвентарь для туалета хранится в шкафу совместно с остальным уборочным инвентарем, что **не соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 10.5, согласно которого «Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря».

Имеются перчатки, халат. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, текущая ежедневно. Уборочный инвентарь обрабатывается в помещении бывшей столовой, где установлена ванна, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 10.5.

На проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по дератизации и дезинсекции в на объекте МБОУ ДО «Центр развития творчества» представлен договор от 29 января 2018 г. с ООО «Ника».

Документация, подтверждающая эффективность проводимых мероприятий по дезинсекции, дератизации (акты по контролю результатов проводимых мероприятий по дезинсекции, дератизации) в соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 п. 3.3 согласно которого «Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать: - регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния; ...» и п. 3.17 согласно которого «Контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов в объектах или на территории до начала обработки и через 30 дней после ее окончания» предоставлена от 26.02.2018г., что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 11.1 согласно которого «Руководитель организации дополнительного образования обеспечивает организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации».

Все технологические и вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой (места ввода инженерных коммуникаций, места примыкания пола к стенам), заделаны цементным раствором. На момент обследования субъективных признаков наличия грызунов (свежие погрызы, помет, жилые норы, живые зверьки) не обнаружено. Объект грызунами не заселен, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных работ».

Программа производственного контроля имеется, согласована директором МБОУ ДО «Центр развития творчества» Шишловой О.П. от 31.08.2016г. В соответствии с требованием п.3.2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в программе (приложение № 2) на момент проведения проверки указан перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

В соответствии с п.3.3. СП 1.1.1058-01 в программе в приложении № 3 представлены схемы производственного контроля которые содержат в себе перечень химических веществ, биологических, физических факторов, необходимых для организации лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых должен осуществляться отбор проб.

Программой производственного контроля предусматриваются замеры микроклимата 2 раз в год, освещенности 1 раз в год, исследование качества воды 1 раз в год. Программа производственного контроля не выполняется, протоколы исследований (измерений) за 2017 г., 1 квартал 2018г. **не представлены, что не соответствует** СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.7., согласно которого «Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и

достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели».

В ходе проверки проведены замеры окружающей среды (освещенность, коэффициент пульсации, микроклимат) в помещениях МБОУ ДО «Центр развития творчества».

Составлен протокол отбора (взятия, изъятия) проб и образцов окружающей и производственной среды от 02 марта 2018 г.

Согласно представленных протоколов измерений параметров освещенности, измерений параметров коэффициента пульсации освещенности, измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях, измерений уровней освещенности мест с ПЭВМ, измерений уровней ионизации мест с ПЭВМ, измерений уровней ЭМИ мест с ПЭВМ с экспертными заключениями из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Республике Хакасия» (вх. № 969 от 21.03.2018) установлено:

- оценка соответствия продемонстрировала, что измеренный уровень искусственной освещенности в кабинетах : Кабинет «ИЗО», «Студия прикладного искусства «Ярославна» (стол № 4), «Театр моды «Экстрим», «Моделирование «Гармония», «Клуб «Радость» (2 стол), «Школа раннего развития «Буратино», с учетом расширенной неопределенности, соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» раздел V, п. 5.6 (протокол измерений параметров освещенности № СНЕ 0000732 от 02.03.2018 и экспертное заключение № 1704-АБ-ЭЗ от 19.03.2018);

- оценка соответствия продемонстрировала, что измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) на рабочем месте заместителя директора по УВР, с учетом расширенной неопределенности соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», п. 6.3, (таблица 2); СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.2.2.6 (таблица 2.2) (протокол измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № СНЕ 0000731 от 02.03.2018 и экспертное заключение № 1697-АБ-ЭЗ от 19.03.2018).

- оценка соответствия продемонстрировала, что измеренные параметры коэффициента пульсации в кабинетах: «Студия прикладного искусства «Ярославна», «Школа раннего развития «Буратино», «Театр моды «Экстрим» (1 стол), «Клуб «Радость», с учетом расширенной неопределенности, соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» раздел V, п. 5.6; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п. 4.2., таблица 2 (протокол измерений параметров коэффициента пульсации освещенности № СНЕ 0000733 от 02.03.2018 и экспертное заключение № 1707-АБ-БЗ от 19.03.2018);

- оценка соответствия продемонстрировала, что концентрация аэроионов (положительной и отрицательной полярности), коэффициент униполярности на рабочем месте заместителя директора УВР, с учетом расширенной неопределенности, соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 2.4. (таблица) (протокол измерений уровней ионизации мест с ПЭВМ № СНЕ 0000734 от 02.03.2018 и экспертное заключение № 1700-АБ-БЗ от 19.03.2018);

- оценка соответствия продемонстрировала, что измеренные уровни шума (эквивалентный уровень звука за рабочую смену, максимальный уровень звука А, измеренный с временной коррекцией S и пиковый уровень звука) на рабочем месте заместителя директора по УВР, с учетом расширенной неопределенности, не превышает предельно допустимые уровни- 80 дБА, 110 дБА и 137 дБС соответственно, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.4. 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» п. 3.2.2, п. 3.2.5. (протокол измерений уровней шума на рабочем месте № СНЕ 0000737 от 02.03.2018 и экспертное заключение № 1712-АБ-БЗ от 19.03.2018);

- оценка соответствия продемонстрировала, что яркость белого поля, освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа на рабочем месте заместителя директора по УВР, с учетом расширенной неопределенности, соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени-


ческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 6.3, п. 8.1, приложение 2, таблица 3. (протокол измерения освещенности мест с ПЭВМ № СНЕ 0000736 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1692-АБ-ЭЗ от 19.03.2018).


- измеренная напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц, плотность магнитного поля в диапазоне частот 2-400 кГц и 5 Гц-2кГц на рабочем месте заместителя директора по УВР, соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 7.1., приложение 2, таблица 1.; измеренная интенсивность магнитного поля частотой 50 Гц, соответствует требованиям ГН 2.1.8./2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», п. 2.2., таблица 1. (протокол измерений уровней ЭМИ мест с ПЭВМ № СНЕ 0000735 от 02 марта 2018 и экспертного заключения № 1692-АБ-ЭЗ от 19.03.2018).

В МБОУ ДО «Центр развития творчества организованы меры предусмотренные Федеральным Законом от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», направленные на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака: установлен запрет курения табака на территории и в помещениях Центра, имеется запретительный знак на входе в здание. Организована просветительская работа: о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, осуществляется пропаганда здорового образа жизни.

В ходе проверки согласно ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований с законным представителем юридического лица МБОУ ДО «Центр развития творчества» проведено профилактическое мероприятие, а именно разъяснение требований действующего санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования, в сфере защиты прав потребителей, иных требований, выполнение которых обязательно действующим субъектом в ходе осуществления соответствующих видов экономической деятельности.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: уведомление о проведении проверки, распоряжение № 106 от 15 февраля 2018 г., протокол отбора проб и образцов окружающей и производственной среды от 02.03.2018, определение о назначении лабораторно - инструментальной экспертизы от 02.03.2018, протоколы измерений параметров освещенности, измерений параметров освещенности, измерений параметров коэффициента пульсации освещенности, измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях, измерений уровней освещенности мест с ПЭВМ, измерений уровней ионизации мест с ПЭВМ, измерений уровней ЭМИ мест с ПЭВМ с экспертными заключениями, извещение для дачи объяснений и рассмотрения материалов проверки по акту.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора  Деревягин И.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“28” 03 2018 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)